



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю
355000, г. Ставрополь, ул. 8 Марта, д.164, тел. (8-8652) 24-52-26, fax 32-43-21**

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Ставропольскому краю
355000, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 191-а E-mail: fire77@bk.ru, тел. 94-55-90,
факс 8(865-2) 23-39-73**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю (по г.Невинномыску)
357100 г. Невинномыск, ул. Первомайская, 66, E-mail: Nevinka77@bk.ru, тел. (факс) 3-31-01**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Телефоны доверия:

**ГУ МЧС России по Ставропольскому краю 8(8652) 39-99-99
Южный региональный центр МЧС России 8(863) 240-66-10**

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о назначении времени и места рассмотрения дела об административном правонарушении

“25” августа 2017 г.

г. Невинномыск

Я, государственный инспектор по пожарному надзору по г. Невинномыску – инспектор ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по г. Невинномыску) лейтенант внутренней службы Грунин Андрей Сергеевич, рассмотрев протокол об административном правонарушении № 174 от “25” августа 2017 г. ~~(постановление прокурора о возбуждении административного дела)~~
(ненужное зачеркнуть)

и материалы на юридическое лицо: МБДОУ «ДС № 43 «Аленушка» г. Невинномыска, зарегистрированное по адресу: г. Невинномыск, ул. Приборостроительная, 4 «А»

Установил:

25 августа 2017 г. в 10 часов 30 минут на территории и в помещениях МБДОУ «ДС № 43 «Аленушка» г. Невинномыска, расположенных по адресу: г. Невинномыск, ул. Приборостроительная, 4 «А» нарушены правила и нормы пожарной безопасности: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены Постановлением Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012г.); ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ; ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ; НПБ; СНИП, а именно:

1. Заполнение проема в противопожарной преграде, отделяющей помещение электрощитовой от общего коридора на 1 этаже, не имеет требуемого предела огнестойкости. ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ ст. 4, ст. 151 ч. 1; ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ ст. 2; ст. 52, ст. 88, ФЗ №123, п. 7.4, п. 5.14*, СНИП 21-01-97*;
2. Не определена категория взрывопожарной и пожарной опасности для складских помещений, а так же класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, которые надлежит обозначить на дверях помещений. ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ ст. 151 ч. 1, ст. 4; ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ ст. 20; Правила противопожарного режима в РФ п. 20;
3. Не произведена обработка огнезащитным составом стораемых декораций, сценического оборудования в помещении зала с составлением соответствующего акта с указанием даты пропитки и срока ее действия. ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ ст. 151 ч. 1, ст. 4; ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ ст. 20; Правила противопожарного режима в РФ п. 108;

В результате был составлен административный протокол № 174 от 25.08.2017 г. по ст. 20.4 ч. 1 КоАП РФ государственным инспектором по пожарному надзору по г. Невинномысску – инспектором ОНД и ПР УНД и ПР (по г. Невинномысску) Груниным А.С.

руководствуясь п. 1, п. 2 ч. 3 ст. 23.34 и п.1 ч. 1 ст. 29.4. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Дело об административном правонарушении назначить к рассмотрению на “ 30 ” 08 2017 г. в “ 10 ” час. “ 00 ” мин. по адресу: _____ г. Невинномысск ул. Первомайская, 66 _____

2. О принятом решении уведомить законного представителя юридического заведующую МБДОУ «ДС № 43 «Аленушка» г. Невинномыска Кузьменко Н.Г.

При себе иметь документ, удостоверяющий личность.

В случае неявки дело о нарушении требований в области пожарной безопасности будет рассмотрено в Ваше отсутствие.

(подпись лица, вынесшего определение)

Грунин А.С.

Копию определения получил _____

дата, подпись, ✓

(Кузьменко Н.Г.)
ФИО

дата, подпись

(_____)
ФИО

дата, подпись

(_____)
ФИО

Копия определения направлена _____

(дата, N почтового отделения и N заказного письма)