



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю  
355000, г. Ставрополь, ул. 8 Марта, д.164, тел. (8-8652) 24-52-26, fax 32-43-21  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления  
МЧС России по Ставропольскому краю  
355000, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 191-а E-mail: fire77@bk.ru, тел. 94-55-90,  
факс 8(865-2) 23-39-73

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
Управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю (по г.Невинномыску)  
357100 г. Невинномыск, ул. Первомайская, 66, E-mail: Nevinka77@bk.ru, тел. (факс) 3-31-01

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Телефоны доверия:

ГУ МЧС России по Ставропольскому краю 8(8652) 39-99-99  
Южный региональный центр МЧС России 8(863) 240-66-10

**ПРЕДПИСАНИЕ № 159/1/96**

**об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

МБДОУ «Детский сад № 43 «Аленушка» г. Невинномысска

(полное наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя (гражданина),

законный представитель – заведующая Кузьменко Н.Г.

владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г.Невинномысска по пожарному надзору – начальника ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по г.Невинномыску) Несмашного Д.М. № 159 от « 25 » июля 20 17 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 часов 00 минут по 11 часов 00 минут « 01 » августа 20 17 г., с 10 часов 00 минут по 11 часов 00 минут «25» августа 20 17 г., проведена проверка в отношении объекта защиты арендуемого или принадлежащего на праве собственности

инспектором ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по г.Невинномыску) Груниным

(должность, звание, ФИО государственного инспектора

Андреем Сергеевичем МБДОУ «Детский сад № 43 «Аленушка» г. Невинномысска, ул. Приборостроительная, 4 «А»

по пожарному надзору, проводившего проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующей МБДОУ «Детский сад № 43 «Аленушка» Кузьменко Н.Г.

(указываются должности, ФИО лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 4, ч. 1 ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Выполнить заполнение проема в противопожарной преграде, отделяющей помещение электрощитовой от общего коридора на 1 этаже, в соответствии с требуемым пределом огнестойкости.	п. 7.4, п. 5.14*, СНиП 21-01-97*;	до 02.18	

2.	Определить категории взрывопожарной и пожарной опасности для складских помещений, а так же класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, которые надлежит обозначить на дверях помещений.	Правила противопожарного режима в РФ п. 20;	20.08.18	
3.	Произвести обработку огнезащитным составом сгораемых декораций, сценического оборудования в помещении зала с составлением соответствующего акта с указанием даты пропитки и срока ее действия.	Правила противопожарного режима в РФ п. 108;	20.08.18	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР по г. Невинномысску

(должность, Ф.И.О. гос.инспектора)

Грунин А.С.

по пожарному надзору)



« 25 » 08 2017 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

заведующая МБДОУ «Детский сад № 43 «Аленушка»

(должность, Ф.И.О.)

Кузьменко Н.Г.

« 25 » 08 2017 г.

Результаты внепланового мероприятия по контролю за исполнением предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности

№ п/п	Номера не выполненных пунктов	Должность Ф.И.О. лиц проводивших внеплановую проверку	Дата проверки, подпись, личная печать инспектора ГППН	С результатом проверки ознакомлен(ы):	Дата ознакомления, подпись
1	2		3		4